



COMUNICADO A LAS FAMILIAS DEL CENTRO SOBRE LA CALEFACCIÓN

Les informamos que hoy, miércoles 17 de enero, hemos vuelto a hablar con el Concejal de Mantenimiento del Ayuntamiento, quien se ha personado en el centro a las 9.00 de la mañana.

Nos ha comunicado que la caldera no puede repararse porque ya está descatalogada y no hay piezas de repuesto.

Van a poner una caldera nueva que llegará al centro el próximo miércoles. Su instalación requiere hacer obra en el cuarto de calderas para adecuar los circuitos y tuberías a ese nuevo modelo. Por ese motivo **la nueva caldera no estará en funcionamiento hasta finales de mes**, según lo que nos han comunicado.

Las actuaciones que hemos seguido como centro, además de la comunicación a los organismos pertinentes (Concejalía de Mantenimiento, Concejalía de Educación, Alcaldía, Inspección Educativa Madrid-Sur, Director de Área Madrid-Sur), han sido las de paliar esta situación en la medida de nuestras posibilidades buscando que los alumn@s estén en las mejores condiciones:

- Se han reubicado alumnos en el edificio de Ed. Infantil (EI-5 años, 1ºA y 1ºB)
- Se han reubicado a todos los alumnos de 2º a 6º de Primaria en la 2º planta del edificio principal.
- En el pasillo de la 2º planta del edificio principal el Ayuntamiento instaló el lunes pasado 6 termo-ventiladores.
- El martes hicieron una instalación con mangueras en esa planta, ya que la instalación eléctrica del centro no soporta conectar otro sistema eléctrico de calefacción para las aulas.
- Hoy miércoles han instalado un termo-ventilador en cada una de las aulas, conectándolos a dicha manguera. Los electricistas del Ayuntamiento vienen a conectarlos a las 7 de la mañana y se quedan encendidos hasta que se va el personal de limpieza del centro.

Esperamos que esta situación se resuelva a la mayor brevedad posible.

Reciban un cordial saludo,

Móstoles, 17 de enero de 2018



LA DIRECTORA

Soledad de la Fuente Pérez